GUIDE DU DESSINATEUR 2.0 — 6.9.9 — 17/10/11 — Page 1/1

NORME HANDICAPE

CONFORME A LA REGLEMENTATION HANDICAPE

DIMENSIONS ANS PMR	DIMENSIONS RESERVATION	CHAUFFAGE GAZ+ ST CHAUFFAGE ELEC + AUCUN	CHAUFFAGE GAZ+ 2P 3P 4P CHAUFFAGE ELEC + ST 2P
ATTAC RTTU 1,50 PMR 1,40	SAB ROARD 1,70 1,60		
HT: 665	HT: 520		
PR: 180	PR: 180		
L: 580	L: 530		
DIMENSIONS ANS PMR	DIMENSIONS RESERVATION	CHAUFFAGE GAZ + 3P ET + CHAUFFAGE ELECTRIQUE + 3P + 4P	
ATTAC RTTU 1,50 PMR 1,40	SAB RD 1,70 1,60		
HT: 740	HT: 650		
PR: 180	PR: 180		
L: 580	L: 530		
DIMENSIONS ANS PMR	DIMENSIONS RESERVATION	CHAUFFAGE ELECTRIQUE + 5P ET +	
ATTAC RTTU 1,50 PMR 1,40	SAB RD 1,70 1,60		
HT: 860	HT: 774		
PR: 180	PR: 180		
L: 580	L: 530		

PLATINE DOIT CONTACTER TOUJOURS EN HAUT AFIN DE RESPECTER ARTICLE 7.5.4 (C2.6100)

CTL — 60 — 180

ELEC	
ST / 2P	CTL (LET1)
3P / 4P	CTL (LET2) / TO (AK1)
5P ET +	CTL (LET3) / TO (AK2)
GAZ	
ST/2P	CTL (LET1)
3P / 4P	CTL (LET2) / TO (AK1)
5P ET +	CTL (LET3) / TO (AK2)

GUIDE DU DESSINATEUR 2.0 — 6.9.4.1 — 17/10/10 — Page 1/1

NORME HANDICAPE

MISE EN PLACE BAC CLOISON
Ref : BT 218 2R EN EPAISSEUR 180 mm + PORTE P1
Ref : BT 318 3R EN EPAISSEUR 180 mm + PORTE P2
Ref : BT 418 4R EN EPAISSEUR 180 mm + PORTE P3
Ref : BT 518 5R EN EPAISSEUR 180 mm + PORTE P4

	ELEC	GAZ
ST	BT 218 + TCFA	BCTRI 216
2P	BT 318 + TCFA	BCTRI 216

45 — 5 — 15 — 5 — 27 — BT

120 — 20 — 10 — 10

OUVERTURE 20 X 20 POUR ARRIVEE TV-FT + PLAQUE BLANCHE POUR FERMETURE OU TRAPPE DE VISITE (UNIQUEMENT POUR MAISON INDIVIDUELLE)

DATE DE DEPOT PERMIS DE CONSTRUIRE (DDPC)

26/03/10

NFC 15.100 - Amendement 2 — DDPC **30/04/2009**
Volume de protection Douche générateur: V1=120 / V2=180

NFC 15.100 - Amendement 3 — DDPC **01/08/2010**
Prises télécommunication en ICT25
GTL Porte ouvrant à la Française
Surface cuisine ouverte à déduire de la surface Séjour

Label BBC ☑ Oui ☐ Non
Si Oui, utiliser toute SOM

Label HE ☐ Oui ☑ Non

Label HE Note 3 ☐ Oui ☑ Non
BP escalier 0,54 doublé au 3ème étage
Garage ventilé (consulter Label H&E)

OPERATION ACCESSIBLE AUX HANDICAPES

ARRETE DU 1ER AOUT 2006 (VOIR DETAIL)

VM-1 : ALIM GROUPE VMC - RO2V 5x1,5² (Ø25)
VM-2 : ALARM GROUPE VMC - RO2V 3x1,5² (Ø20)

TS-1 : 1 Ø 25 POUR TERRE DU TABLEAU VERS LA GAINE SGX

LEGENDE EXECUTION

QUI MONTE	QUI DESCEND	1 FOURREAU Ø25

GUIDE DU DESSINATEUR 2.0 — 8.3.3 — 02/02/11 — Page 1/1

MISE EN OEUVRE DE L'APPAREILLAGE DANS UN ESCALIER SERVICES GENERAUX

A	04/03/10
B	14/06/11
C	-
D	-
E	-
F	-



Le premier point d'éclairage se trouvant dans la première volée d'escalier est alimenté (gaine + fils R - B - I - V.J et + 1 E) en incorporation plancher haut RDC depuis la gaine SGX.
Le bouton poussoir de l'escalier se trouvant sur le palier RDC est alimenté (1N-1B) en incorporation plancher haut RDC depuis la gaine SGX.
Les portages de niveaux en niveaux sont réalisés par le monteur sur place.
La méthodologie au dernier plancher haut du batiment, est identique au RDC (alimentation de secours).

NOUVEAUTES INTERNES SNIE

-	
12/07/10	ATTENTION LEGENDE NOUVEAUX SYMBOLES
01/10/10	PASSAGE DE LA TERRE DANS GAINE SGX
27/10/11	Si astérisque ( ) sur prise RJ45 - Passer un fourreau de 25 en voile
--/--/--	-
--/--/--	-
--/--/--	-
--/--/--	-
--/--/--	-
--/--/--	-

INFORMATIONS SUR LES PLANCHERS

NATURE DES PLANCHERS : ..... DALLE PLEINE

HAUTEUR SOUS PLAFOND : ..... 250 cm

CHAPE : NON

EPAISSEUR CHAPE : ..... 0 cm

A RAJOUTER AUX HAUTEURS D'APPAREILLAGE

COTATION BRUT INTERIEUR

GUIDE DU DESSINATEUR 2.0 — 6.8.4 — 17/10/11 — Page 1/3

LEGENDE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE : SGX

SYMBOLE	HT	DESIGNATION	SERVICES GENERAUX		
		TABLEAU SERVICES GENERAUX			
		TABLEAU D'ALARME TECHNIQUE			
D1/8 D2/8	2,25 m	BLOC DE SECOURS			
	1,10 m	BOUTON POUSSOIR LUMINEUX			
	1,10 m	INTER SIMPLE TEMPORISE			
	1,10 m	INTER SIMPLE			
	2,40 m	DETECTEUR DE PRESENCE140/200° DETECTEUR DE PRESENCE 360°			
	1,90 m	FLUO ESCALIER SUPER STRUCTURE			
	1,90 m	LUMINAIRE PLAFOND/ APPLIQUE DESCALIER SUPER STRUCTURE			
	2,00 m	LUMINAIRE PLAFONNIER / APPLIQUE LOCAUX			
	2,00 m	LUMINAIRE PLAFONNIER / APPLIQUE RDC + ETAGE			
	2,00 m	LUMINAIRE PLAFONNIER / APPLIQUE RDC+ETAGE			
		SPOT			
		SPOT			
	1,30 m GRAND SUPERIEUR	PLATINE DIGICODE + VIGIK			
	1,30 m GRAND SUPERIEUR	PLATINE VIDEOPHONE + VIGIK			
		GACHE			
	1,10 m	POUSSOIR GACHE			
		ANTENNE COLLECTIVE TELEVISION			
		FOURREAU VIDE AIGUILLE			
		BOITE DERIVATION PERDUE EN PLAFOND			
		LEGENDE ECLAIRAGE EXTERIEUR			
	2,00 m	LUMINAIRE APPLIQUE EXTERIEUR			
		ALIMENTATION ASCENSEUR			
		EXTRACTEUR VMC			

GUIDE DU DESSINATEUR — 6.8.5 — 12/03/10 — Page 1/1

LEGENDE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE : LOGEMENT H 1,10m

SYMBOLE	HT	DESIGNATION	SYMBOLE	HT	DESIGNATION
		TABLEAU D' ABONNE 60x20 HANDICAPE			BOITE DERIVATION PERDUE TGB / TGC
		TABLEAU D' ABONNE 45x15 HANDICAPE		2,14 m	SORTIE DCL EN APPLIQUE SDB
	1,20 m	POUSSOIR SONNETTE		1,80 m	SORTIE DCL EN APPLIQUE CUIS
				2,05 m	SORTIE DCL EN APPLIQUE AUTRES PIECES
			VOIR PLAN		APPLIQUE ESCALIER DUPLEX
	1,10 m	INTERRUPTEUR SIMPLE		2,05 m	REGLETTE LUMINEUSE
	1,10 m	INTERRUPTEUR DOUBLE		2,05 m	APPLIQUE ou DCL EXTERIEURE
	1,10 m	INTERRUPTEUR DOUBLE+ TERRE SDB			SORTIE DCL EN PLAFOND SA OU VV
	1,10 m	INTERRUPTEUR VA ET VIENT			TERRE
	1,10 m	INTERRUPTEUR SIMPLE+ VV			
	1,10 m	INTERRUPTEUR VA ET VIENT DOUBLE	V	1,20 m	VIDEOPHONE
	1,10 m	POUSSOIR TELERUPTEUR + VV			
	1,10 m	POUSSOIR TELERUPTEUR		0,25 m	PRISE RJ45 CABLE 299
	1,10 m	POUSSOIR TELERUPTEUR + INTER SIMPLE		1,10 m	PRISE RJ45 CABLE 299 HAUTE
	1,10 m	INTERRUPTEUR+ TEMOIN LUMINEUX	TV	0,25 m	PRISE TELEVISION
	1,10 m	INTERRUPTEUR VV + TEMOIN LUMINEUX	TV	1,10 m	PRISE TELEVISION HAUTE
	0,25 m	PRISE 16A+ TERRE	V	0,25 m	ATTENTE FOURREAU VIDEO
90 ± 0,40	0,40 m	PRISE 16A+ TERRE HT=0,40m		1,20 m	THERMOSTAT CIC
	0,50 m	PC REFRIGERATEUR		1,15 m	ALIMENTATION CHAUDIERE
	1,10 m	PRISE 16A+ TERRE HAUTE			RADIATEUR
	0,25 m	PRISE COMMANDEE		0,15 m	RADIATEUR + TERRE
				1,20 m	THERMOSTAT
			VR		BOITE DERIVATION V-R TGB / TGC
	0,50 m	PRISE 16A EXTERIEUR		2,30 m	ALIM VOLETS ROULANTS
				2,30 m	ALIM VR SDB
F33	0,50 m	ALIMENTATION FOUR			
	0,50 m	ALIMENTATION 32 A.			ANTENNE TV MAISON INDIVIDUELLE
LV	0,50 m	PRISE LAVE VAISSELLE			DETECTEUR AUTONOME DE FUMEE
LL	0,50 m	PRISE LAVE LINGE			TABLEAU VIRTUEL
SL	0,50 m	PRISE SECHE LINGE			FOURREAU VIDE AIGUILLE

SOCIETE NOUVELLE D' INSTALLATIONS ELECTRIQUES
MAISON FONDEE EN 1966
3, rue Mozart - BP 31 - 77251 BRIE COMTE ROBERT CEDEX
Tél : 01.60.62.16.74 - Télécopie : 01.60.62.16.23
SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 1 000 000 €
RC Melun 75 B 71-SIREN 662007467000043 - CODE APE 453 A

AFFAIRE	:	**BOISSY SAINT LEGER** BOULEVARD DE LA GARE
CLIENT	:	**NEXITY FEREAL** 1 TERRASSE BELINI TSA 48200 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
MAITRE D'OUVRAGE	:	**NEXITY FEREAL** 1 TERRASSE BELINI TSA 48200 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
MAITRE D' OEUVRE	:	**BOISSESON DUMAS VILMORIN ET ASS.** 21 RUE DE CHATILLON 75014 PARIS

DESIGNATION DU PLAN:
ELECTRICITE
.
BATIMENT(S): LOGT 2 CAGE B NIVEAU(X): **3 ETAGE**

REF: **2903**
ECH: 1/50ème

Activité	Localisation			Type de plan	N°de plan		Indice
EL	2	B	3	E	1	7	E

Ind.	date	Emeteur	Vérificateur	Approbateur	Modifications/Observations
0	02/12/11	A.PITRE	A.PITRE	A.TEIXEIRA	DISTRIBUTION ELECTRIQUE REF. FOND DE PLAN : DCE N°03 à la date 07/04/11
A	14/12/11	GOUHIER.J	.	.	.TMA LOT 4303
B	06/02/12	A.PITRE	A.PITRE	A.TEIXEIRA	Suppression des alim volets roulants suivant TEmail du 17/01/2012
C	28/03/12	EL ABDI	EL ABDI	. A.TEIXEIRA	COTATIONS VOILES
D	02/04/12	MOANDA	MOANDA	DOS SANTOS	EXECUTION
E	21/04/12	A.PITRE	A.PITRE	A.TEIXEIRA	Rajout des fourreaux VR lot 4302 à faire sur place
F	-/-/-	.	.	.	